

1. 一般廃棄物（可燃ごみ）の搬入量

ごみ種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	t	7,186	7,870	7,297	7,720	7,129	7,454	7,494					

2. 燃焼室中の燃焼ガス温度（測定結果は連続的に測定し、記録したすべての日の平均値の月平均値）

[測定位置：燃焼室出口]

区 分	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	℃	941	934	939	941	937	933	939					
2号炉	℃	942	934	911	912	914	916	917					

3. 集じん器に流入する燃焼ガス温度（測定結果は連続的に測定し、記録したすべての日の平均値の月平均値）

[測定位置：集じん器入り口]

区 分	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉		153	156	156	157	157	156	159					
2号炉	℃	157	155	159	159	159	158	158					

4. 排ガス中の一酸化炭素（CO）濃度（測定結果は連続的に測定し、記録したすべての日の平均値の月平均値）

[測定位置：集じん器出口]

区 分	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	ppm	4	4	3	3	4	4	6					
2号炉	ppm	2	3	5	6	4	5	5					

5. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

区 分		実 施 年 月 日			
冷却設備	1号炉	R7.7.12~R7.7.15			
	2号炉	R7.5.16~R7.5.19	R7.10.8~R7.10.11		
排ガス処理設備	1号炉	R7.7.12~R7.7.15			
	2号炉	R7.5.16~R7.5.19	R7.10.8~R7.10.11		

6. ばい煙量又はばい煙濃度測定結果

[測定位置：集じん器出口]

区 分	単位	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
ばいじん濃度	g/m ³ N	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
塩化水素濃度	ppm	12	24	14	29	16	16	8.2	5.0				
窒素酸化物濃度	ppm	27	28	26	28	23	25	26	23				
硫黄酸化物濃度	ppm	5.8	6.1	9.2	7.2	7.7	8.2	7.9	9.4				
排ガスを採取した年月日		R7.4.3	R7.4.4	R7.6.5	R7.6.6	R7.8.4	R7.8.5	R7.10.2	R7.10.3				
結果が得られた年月日		R7.4.23	R7.4.23	R7.6.24	R7.6.24	R7.8.26	R7.8.26	R7.10.23	R7.10.23				

7. 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

[測定位置：集じん器出口]

区 分	単位	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
排ガス中のダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³ N	0.000025	0.000025	0.000029	0.000022
排ガスを採取した年月日		R7.4.8	R7.4.8	R7.10.1	R7.10.1
結果が得られた年月日		R7.4.25	R7.4.25	R7.10.23	R7.10.23

【測定項目等の説明】

- ばいじん濃度：物の焼却とともに発生する。このうち、すす、完全燃焼した灰分、燃焼並びに熱分解による固形粒子をいう。
- 塩化水素濃度：塩化ビニール樹脂等の燃焼の際に発生し、刺激臭を有する無色の気体である。自然界では火山活動等で発生する。
- 窒素酸化物濃度：石油、ガス等の燃料の燃焼に伴って発生し、その発生源は工場、自動車、家庭の厨房等多様多様である。
- 硫黄酸化物濃度：石油や石炭を燃やすとそれらに含まれている硫黄分が酸素と結合して発生する。天然には、火山温泉等に存在する。
- ダイオキシン類：塩素、酸素、炭素、水素の存在下で、ものが燃焼するときに発生する有機化合物である。ごみ焼却、タバコの煙、自動車の排ガス、野焼きのほか様々な発生源から副生成物として発生する。また、ダイオキシン類は、自然界でも発生することがあり、例えば、森林火災、火山活動等でも生じるといわれている。